


**Ploščni prenosniki toplote za SOLARNO OGREVANJE**

**Primar: 80 / 60 °C** • mešanica vode in etilen glikola (30%)

**Sekundar: 50 / 70 °C** • voda • dp. sek ≤ 20(30) kPa




**Podatki o proizvodu**

**Uporaba**

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih solarnega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 80 / 60 °C (30% etilen glikol) in na sekundarni strani 50 / 70 °C, dp. sek ≤ 20(30) kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe je ogrevanje zalogovnika toplote s sončnimi kolektorji ...

**Material plošč**

Nerjavno jeklo 1.4401



CB20-CB60

**Podatki · informacije za naročanje**

**K. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 80/60 (30% glikol) - 50/70 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	10	20	30	40	50	60	70	80
Tip prenosnika		CB20-12H	CB30-18H	CB30-24H	CB30-34H	CB30-34H	CB60-20L	CB60-20L	CB30-50H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	13,3 / 15,4	3,3 / 3,4	4,2 / 4,2	4,1 / 3,8	6,3 / 5,8	13,5 / 14,4	18,0 / 19,3	8,7 / 7,8
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

**L. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 80/60 (30% glikol) - 50/70 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	10	20	30	40	50	60	70	80
Tip prenosnika		CB20-12H	CB20-18H	CB20-24H	CB20-30H	CB30-34H	CB60-20L	CB60-20L	CB60-20L
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	13,3 / 15,4	22,7 / 23,3	28,3 / 27,5	32,2 / 30,2	6,3 / 5,8	13,5 / 14,4	18,0 / 19,3	23,1 / 24,8
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:  
**alfalaval@gia.si**

